



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул. "Хан Кубрат" бл. 328, вх. Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg



РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО И ТЕРИТОРИЯТА
ОДОБРЯВАМ
КМЕТ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА“:...

МЛАД М. ДЕН
Съгласно Заповед за закриване № РД-09-96/18.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 08
от 16.08.2022 г.

На основание Заповед № РВР22-РД56-116/19.07.2022 г. на Кмета на СО, район „Връбница“, на 16.08.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на СО, район „Връбница“, зала 402, етаж 4, се проведе заседание на Районен експертен съвет в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Симеон Симеонов - Главен архитект на район „Връбница“;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Иван Велев – главен инженер на район „Връбница“
2. Мирослав Митрев – старши юрисконсулт, отдел „ПОКТДС“
3. инж. Георги Георгиев – гл. експерт в отдел „УТГК“
4. арх. Лариса Вангелова – гл. експерт в отдел „УТГК“
5. инж. Николай Начев – ст. експерт, „УТГК“
6. инж. Десислава Александрова – началник отдел „ИИБЕКС“
7. инж. Цветелина Иванова – ст. експерт в отдел „ИИБЕКС“, част „СК“ и част „ПБЗ“
8. инж. Антоанета Кънчева – гл. експерт в отдел „ОСЖН“
9. инж. Стефка Кръстева – външен специалист по част „ОВК“ и част „ЕЕФ“
10. инж. Татяна Поповска – външен специалист по част „ЕЛ“
11. инж. Веселина Митева - външен специалист по част „ВК“
12. Представител на СД "ПБЗН"- МВР
13. Представител на СРЗИ
14. Представител на "Камарата на архитектите в България"
15. Представител на „Съюза на архитектите в България“
16. Представител на "Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране"
17. Протоколчик

ДНЕВЕН РЕД
№ 08/16.08.2022 г.

1. **РВР22-АП00-80-3/20.07.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХХ-931, кв. 1, м. с. „Мрамор“ (*Преразглеждане по Протокол № 06/13.06.2022 г., точка 5*);
2. **РВР22-АП00-105/25.07.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ III-1102, кв. 107, м. „с. Волюяк-гарата“;
3. **РВР22-АП00-109/28.07.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Жилищна сграда с допълващо застрояване изгребна яма в УПИ III-1488, кв. 70а, м. „с. Волюяк-гарата“;
4. **РВР22-АП00-114/29.07.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Многофамилна жилищна сграда в УПИ Х-587, кв. 30, м. „кв. Обеля“;
5. **РВР22-АП00-116/01.08.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за конструктивно укрепване на сграда в ПИ с идентификатор 68134.2824.1486 по КKKP на гр. София, м. „бул. Сливница“;
6. **РВР22-АП00-118/02.08.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за шумоизолираща ограда в УПИ I-1083, кв. 5 м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“;
7. **РВР22-АП00-119/04.08.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Жилищна сграда- етапно строителство и изгребна яма - етап 1 в УПИ VII-675, кв. 48, м. „Модерно предградие“;
8. **РВР22-АП00-123/12.08.2022 г.** – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ V-3030, кв.65, Волюяк-гарата;
9. **РВР22-АП00-125/15.08.2022 г.** - Заявление за одобряване на инвестиционен проект за 2 броя жилищни сгради – Къща 2 в УПИ VII-70, кв. 27, м. с. Мрамор;
10. **РВР21-ТП00-12-(8)/20.04.2022 г.** – Процедиране на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ VII-593 – „за ЖС“, като се образуват нови УПИ VII-593 – „за ЖС“ и УПИ XV-593 – „за ЖС“, кв.23, м. „ж.к. Връбница-2“, район „Връбница“;
11. **РВР22-ТП00-30-(4)/17.06.2022 г.** – Процедиране на проект за изменение на ПУП-ИПР на вътрешнорегулационната граница между УПИ VI-454, 455, 456, 457 и УПИ XI-458, като се образуват нови VI-454, 455, 3640, 457 и УПИ XI-458, кв.81, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“;
12. **РВР22-ТП00-28-(2)/22.06.2022 г. и Възражение с вх.№РВР22-ТП00-28-(9)/01.08.2022 г.** към проект за изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII-за дом на металурга, паркинг и УПИ VI-за озеленяване, като се образува нов X-2638,2639 – „за производствени и складови дейности и офиси“ по имотните граници на ПИ с идентификатори 68134.2821.2638 и 68134.2821.2639 по КKKP, нови УПИ VII-за дом на металурга, паркинг и УПИ VI-за озеленяване, кв.5 и свързаното с това изменение на уличната регулация между О.Т.75-О.Т.76, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“;
13. **РВР21-ТП00-33-(4)/06.07.2022 г.** – Процедиране на проект за изменение на ПУП- ИПР на УПИ ХХIII-600 и УПИ XIX-600, кв.36, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.
14. **РВР22-ТП00-12-(3)/27.07.2022 г.** – Процедиране на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ IX-1101, УПИ VIII-1101 и УПИ VI-1101 и образуване на нови УПИ IX-1307 – „за жил. стр.“, УПИ VIII-1189 – „за жил. стр.“ и УПИ VI-1306 – „за жил. стр.“, кв.36 и ИПУР между О.Т.144-О.Т.145, м. „с. Волюяк“, район „Връбница“.

По т. 1 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-80-3/20.07.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХХ-931, кв. 1, м. с. „Мрамор“ (Преразглеждане по Протокол № 06/13.06.2022 г., точка 5).

Служебни бележки:

1. Заявлението за одобряване на инвестиционен проект не е подписано от възложителя по чл. 161 от ЗУТ;
2. Част „Геодезия“: липсва застраховка „Професионална отговорност“ на проектанта.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема се представеният проект. След отстраняване на забележките, да се одобри проектната документация и да се издаде Разрешение за строеж.

По т. 2 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-105/25.07.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ III-1102, кв. 107, м. „с. Волюяк-гарата“.

Служебни бележки:

- Част „Архитектура“: да се отрази носещата конструкция на сградата за извършване на оценка на съответствието между част „Архитектура“ и част „Конструктивна“ съгласно изискванията на чл. 42, ал. 5, т. 4 от ЗУТ; проектът да се представи на съгласно изискванията на електронен носител съгласно изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.
- Не е проектирано водоснабдяване за външно пожарогасене с необходимите водни количества съгласно изискванията на чл. 163, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 181, ал. 3, табл. 17а от Наредба № ІЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Представеният инвестиционен проект не е съгласуван от Възложителите (техните представители) съгласно изискванията на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема се представеният проект. След отстраняване на забележките, да се одобри проектната документация.

По т. 3 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-109/28.07.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Жилищна сграда с допълващо застрояване изгребна яма в УПИ III-1488, кв. 70а, м. „с. Волюяк-гарата“.

Служебни бележки:

Оценката на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ е положителна.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение: **Приема се представения инвестиционен проект.** Да се одобри проектната документация и да се издаде Разрешение за строеж.

По т. 4 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница”, СО
Заявления с вх. № РВР22-АП00-114/29.07.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Многофамилна жилищна сграда в УПИ Х-587, кв. 30, м. „кв. Обеля“.

Служебни бележки:

1. Част „Архитектура“: височината на строежа да се укаже съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1 от ЗУТ- в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена до котата на пресечната линия на фасадната плоскост с покривната плоскост; на фасадите и разрезите да се означат линиите на застрояване и допустимата височина;
2. От представената скица от „Софийска вода“ е видно, че няма съществуващ пожарен хидрант, разположен на разстояние до 200 м от новопроектираната сграда; да се предвиди водоснабдяване за външно пожарогасене;
3. Проектът за СВО да се съгласува със „Софийска вода“ АД;
4. Възложителите по чл. 161 от ЗУТ да се отразят коректно; проектът да се съгласува от възложителите;
5. Да се представи актуална скица на имота от АГКК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 5 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница”, СО
Заявление с вх. № РВР22-АП00-116/01.08.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за конструктивно укрепване на сграда в ПИ с идентификатор 68134.2824.1486 по КККР на гр. София, м. „бул. Сливница“.

Служебни бележки:

1. Да се представи нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 199, том III, рег. № 7907, дело 473 на нотариус М. Кадънкова, вписан в служба по вписванията с рег. № 98621, акт № 165, том CCLIX, дело № 76882/21 г.;

2. Строежът се класифицира като пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. Г от ЗУТ, поради което следва да се представят проектни части в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
3. Да се представи доклад от извършено обследване съгласно изискванията на чл. 148, ал. 13 от ЗУТ;
4. От представената разработка не става ясно дали се променя височината на сградата (кота корниз); в случай, че се извършва надстрояване да се представят нотариално заверени декларации за съгласие от собствениците на съседния имот съгласно изискванията на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ и виза за инвестиционно проектиране съгласно изискванията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 6 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница”, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-118/02.08.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за шумоизолираща ограда в УПИ I-1083, кв. 5 м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“.

Служебни бележки:

1. Да се представи част „Конструктивна“;
2. Да се представи част „Геодезия“;
3. Част „Архитектура“: не е представена количествена сметка съгласно изискванията на чл. 34 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; възложителят е отразен некоректно.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 7 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница”, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-119/04.08.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Жилищна сграда- етапно строителство и изгребна яма - етап 1 в УПИ VII-675, кв. 48, м. „Модерно предградие“.

Служебни бележки:

1. Да се представи инвестиционен проект по част „Паркоустройство и благоустрояване“ съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община;

2. Строежът „Жилищна сграда- етапно строителство“ се класифицира като строеж от четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б. А от ЗУТ (средноетажна жилищна сграда) поради което оценката на съответствието следва да се извърши по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 - като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта;
3. Издадената виза за проектиране е за триетажна жилищна сграда (ниско застрояване);
4. Отвеждането на водите във водоплътни изгребни ями е допустимо при ниско застрояване.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 8 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-123/12.08.2022 г. – Заявление за одобряване на инвестиционен проект за Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ V-3030, кв.65, Волюяк-гарата.

Служебни бележки:

1. Да се представи удостоверение от „Басейнова дирекция“ за вписване на сондажния кладенец в регистъра по чл. 116 от Наредба № 1 от 10 Октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води на основание чл. 148, ал. 10 от ЗУТ във връзка с чл. 43 от Закона за водите и чл. 119, ал. 2 от Наредбата;
2. Не е проектирано водоснабдяване за външно пожарогасене с необходимите водни количества съгласно изискванията на чл. 163, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 181, ал. 3, табл. 17а от Наредба № ІЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
3. Проектът да се съгласува по реда на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 9 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. № РВР22-АП00-125/15.08.2022 г. - Заявление за одобряване на инвестиционен проект за 2 броя жилищни сгради – Къща 2 в УПИ VII-70, кв. 27, м. с. Мрамор.

Служебни бележки:

Оценката на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ е положителна.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема се представения инвестиционен проект. Да се одобри проектната документация и да се издаде Разрешение за строеж.

По т. 10 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. №РВР21-ТП00-12-(8)/20.04.2022 г. – Проведено на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ VII-593 – „за ЖС“, като се образуват нови УПИ VII-593 – „за ЖС“ и УПИ XV-593 – „за ЖС“, кв.23, м. „ж.к. Връбница-2“, район „Връбница“.

Проведенето на проекта е на база издадена Заповед №РВР21-РА50-64/25.11.2021 г. на Главния архитект на СО район „Връбница“.

Проектът за изменение на ПУП-ИПР е съгласуван с експлоатационните дружества съгласно изискванията на чл.128а, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

Служебни бележки:

1. Отдел: „ПОКГДС“: За да бъде надлежно сезиран административният орган за започването на административното производство по одобряването на проекта за изменение на ПУП-ИПР е необходимо заявлението да бъде подадено от всички собственици на поземлен имот с идентификатор 68134.2815.593 по КККР-предмет на плана. Освен това е необходимо да се удостовери правния интерес на Венета Иванова, като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ;
2. Да се спазят изискванията на чл.19 от ЗУЗСО.

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 11 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. №РВР22-ТП00-30-(4)/17.06.2022 г. – Проведено на проект за изменение на ПУП-ИПР на вътрешнорегулационната граница между УПИ VI-454, 455, 456, 457 и УПИ XI-458, като се образуват нови VI-454, 455, 3640, 457 и УПИ XI-458, кв.81, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“.

Проведенето на проекта е на база издадена Заповед №РВР22-РА50-23/12.05.2022 г. на Главния архитект на СО район „Връбница“.

Документите за собственост удовлетворяват административното производство.

Служебно проектът за изменение на ПУП-ИПР е съгласуван с експлоатационните дружества съгласно изискванията на чл.128а, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

Приема се представения проект. След приключване на процедурата по обявяване на проекта, ако няма постъпили възражения, се предлага на Главния архитект да одобри проекта и да издаде заповед за одобряването на изменение на ПУП-ИПР на вътрешнорегулационната граница между УПИ VI-454, 455, 456, 457 и УПИ XI-458, като се образуват нови VI-454, 455, 3640, 457 и УПИ XI-458, кв.81, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“.

По т. 12 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница”, СО

Заявление с вх. №РВР22-ТП00-28-(2)/22.06.2022 г. и Възражение с вх. №РВР22-ТП00-28-(9)/01.08.2022 г. към проект за изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII-за дом на металурга, паркинг и УПИ VI-за озеленяване, като се образува нов X-2638,2639 – „за производствени и складови дейности и офиси“ по имотните граници на ПИ с идентификатори 68134.2821.2638 и 68134.2821.2639 по КККР, нови УПИ VII-за дом на металурга, паркинг и УПИ VI-за озеленяване, кв.5 и свързаното с това изменение на уличната регулация между О.Т.75-О.Т.76, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“.

Процедирането на проекта е на база издадена Заповед №РВР22-РА50-25/26.05.2022 г. на Главния архитект на СО район „Връбница“.

Служебно проектът за изменение на ПУП-ИПРЗ е съгласуван с експлоатационните дружества съгласно изискванията на чл.128а, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

Служебни бележки:

1. Да се представи договор по чл.15 от ЗУТ;
2. Постъпилото възражение е неоснователно. В него са изложени доводи, касаещи извършено изменение в кадастралната карта, което не е обект на настоящото изменение на плана за регулация.

Приема се представения проект. След отстраняване на забележките, се предлага на Главния архитект да одобри проекта и да издаде заповед за одобряването на изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII-за дом на металурга, паркинг и УПИ VI-за озеленяване, като се образува нов X-2638,2639 – „за производствени и складови дейности и офиси“ по имотните граници на ПИ с идентификатори 68134.2821.2638 и 68134.2821.2639 по КККР, нови УПИ VII-за дом на металурга, паркинг и УПИ VI-за озеленяване, кв.5 и свързаното с това изменение на уличната регулация между О.Т.75-О.Т.76, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“.

По т. 13 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница”, СО

Заявление с вх. №РВР21-ТП00-33-(4)/06.07.2022 г. – Процедиране на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ XXIII-600 и УПИ XIX-600, кв.36, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.

Процедирането на проекта е на база издадена Заповед №РВР21-РА50-49/14.10.2021 г. на Главния архитект на СО район „Връбница“.

Документите за собственост удовлетворяват административното производство.

Служебно проектът за изменение на ПУП-ИПР е съгласуван с експлоатационните дружества съгласно изискванията на чл.128а, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

Служебни бележки:

1. Удостоверение №25-370566-22.12.2021 г., издадено от СГКК-София е с изтекъл срок и не съответства на изменението на плана за регулация. Да се представи актуално удостоверение за приемане на проекта, издадено от АГКК, съгласно изискванията на чл.65, ал.2 и ал.5 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от 13.01.2017 г.).

Приема се представения проект. След отстраняване на забележките, се предлага на Главния архитект да одобри проекта и да издаде заповед за одобряването на изменение на ПУП-ИПР на УПИ XXIII-600 и УПИ XIX-600, кв.36, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.

По т. 14 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“, СО

Заявление с вх. №РВР22-ТП00-12-(3)/27.07.2022 г. – Проведено на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ IX-1101, УПИ VIII-1101 и УПИ VI-1101 и образуване на нови УПИ IX-1307 – „за жил. стр.“, УПИ VIII-1189 – „за жил. стр.“ и УПИ VI-1306 – „за жил. стр.“, кв.36 и ИПУР между О.Т.144-О.Т.145, м. „с. Волюяк“, район „Връбница“.

Проведенето на проекта е на база издадена Заповед №РВР22-РА50-10/10.03.2022 г. на Главния архитект на СО район „Връбница“.

Документите за собственост удовлетворяват административното производство.

Служебно проектът за изменение на ПУП-ИПР е съгласуван с експлоатационните дружества съгласно изискванията на чл.128а, ал.3 и ал.4 от ЗУТ.

Приема се представения проект. Предлага се на Главния архитект да одобри проекта и да издаде заповед за одобряването на изменение на ПУП-ИПР на УПИ IX-1101, УПИ VIII-1101 и УПИ VI-1101 и образуване на нови УПИ IX-1307 – „за жил. стр.“, УПИ VIII-1189 – „за жил. стр.“ и УПИ VI-1306 – „за жил. стр.“, кв.36 и ИПУР между О.Т.144-О.Т.145, м. „с. Волюяк“, район „Връбница“.

Указаните от РЕСУТ корекции са задължителни за изпълнение от проектантите предвид законосъобразно приключване на преписките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Симеон Симеонов - гл. архитект на р-н „Връб

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж.Иван Велев – главен инженер на район „Връбница“
2. Мирослав Митрев – старши юрисконсулт, отдел „ПОКТДС“
3. инж. Георги Георгиев – гл. експерт в отдел „УТГК“
4. арх. Лариса Вангелова – гл. експерт в отдел „УТГК“
5. инж. Николай Начев – ст. експерт, „УТГК“
6. инж. Десислава Александрова – началник отдел „ИИБЕКС“
7. инж. Цветелина Иванова – ст. експерт в отдел „ИИБЕКС“, част „СК“
8. инж. Антоанета Кънчева – гл. експерт, отдел „ОСЖН“
9. инж. Стефка Кръстева – външен специалист по част „ОВК“ и част „ЕЛ“
10. инж. Татяна Попова – външен специалист по част „ЕЛ“
11. инж. Веселина Митева - външен специалист по част „ВК“
12. Представител на СД „ПБЗН“- МВР
13. Представител на СРЗИ
14. Представител на „Камарата на архитектите в България“
15. Представител на „Съюза на архитектите в България“
16. Представител на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“
17. Протоколчик